



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer

1. Dämmen bis Flansch – Abstand Blechummantelung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik ohne Stirnscheibe
2. Bogen 5 Mittelteile Dreiecksabflachung 30 mm am 2. Und 4. Mittelteil 3. Mittelteil abgeflacht
3. Schrägstutzen Länge 250 mm Abschluss mit Stirnscheibe
4. Stutzen
5. DN 80 Mineralwolle 50 mm - Blech Passstück 150 mm mit Übergang auf elastomerer Dämmung mit Blech
6. Übergangsstück auf DN 50 mit Mineralwolle 50 mm und verz. Blech
7. Stutzen
8. Abschluss "Chinahut"
9. Reduzierung DN 80 auf DN 50
10. Stutzen
11. Armaturenkappe
12. Abschluss Stirnscheibe bis 20 mm vor Rohrende
13. Stutzen L 150 mm
14. Abschluss mit Stirnscheibe 15 mm vor Schweißnaht
15. Dämmen bis Flansch
16. Armaturenkappe aus elastomeren Dämmstoff
17. Abschlüsse an angrenzende Dämmung mit Endmannschetten

Alle übrigen Maße sind am Objekt zu entnehmen.

Angaben Stutzenlängen gelten bis Mitte Rohr.